



Avant l'utilisation, une vérification de l'équipement et une vérification de l'installation sont requises.

GAZ PROPANE

S'assurer que :

- les détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone sont présents
- le protocole d'allumage et de fermeture sont affichés
- la bonbonne à moins de 10 ans
- la bonbonne est tenue à l'écart de toute source de chaleur
- la bonbonne est exposée à des températures inférieures à 50 C
- la bonbonne est située à plus de 3 mètres de toute source d'allumage
- la bonbonne est située à l'écart de toute matière inflammable dans un rayon de 6 mètres
- la bonbonne est attachée debout ou retenue dans un chariot lorsqu'utilisée
- le robinet de la bonbonne est en position « fermée », si non utilisée
- la bonbonne est munie d'un bouchon d'étanchéité
- le lieu est ventilé
- un extincteur est accessible à moins de 60 cm de la porte principale
- les installations électriques sont conformes
- le transport s'effectue selon le « Règlement sur le transport des matières dangereuses »
- la bonbonne est entreposée à l'extérieur
- le propane est entreposé à l'écart des autres gaz
- le propane est à l'abri, protégé par une clôture ou une armoire de rangement

Vérifier la bonne condition, la fonctionnalité, absence de dommage, de déformation, de fissure, présence de leur conformité (étiquette et/ou tag) sur :

- | | oui | non | na |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • la bonbonne de gaz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • le détecteur de gaz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • le détecteur de monoxyde de carbone | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Avant la mise en fonction, l'installation est validée par une personne compétente oui non na

Note

Date : _____

Complétée par : _____

Identification de l'équipement : _____